

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ ОПРЕССОВКИ ГАЗОПРОВОДОВ
ЗДАНИЙ.

г. Котлас

« 19 » 05 2020 г.

Комиссия в составе:

начальник службы ВДГО Нерадовский А.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

зам. начальника службы ВДГО Сметанин А.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность)

зам. начальника службы ВДГО Гусев Е.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

собственник кв. 60 Непрехина Нат. Игоревна

(фамилия, имя, отчество, должность)

составила настоящий акт о нижеследующем:

Газопроводы расположенные по адресу: г. Котлас, ул. Жукова,
дом 12

Проведена контрольная опрессовка:

Трубопровод	Испытательное давление, кПа (норма 5)	Продолжительность, мин (часов)	Падение давления при испытании, Па (норма 200)
Система газопотребления	5 кПа	5 мин	492 Па

Работы по контрольной опрессовке выполнены согласно п. 6.2.5 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

Решение комиссии:

На основании изложенного считать, что контрольная опрессовка газопроводов здания является ~~положительна~~, ~~ОТРИЦАТЕЛЬНА~~ (ненужное зачеркнуть) и ~~РАЗРЕШАЕТСЯ~~, ~~НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ~~ (ненужное зачеркнуть) пуск газа в газопроводы здания.

Подписи:

нач. ВДГО

должность

Нерадовский А.В.

ФИО

подпись

зам. нач. ВДГО

должность

Сметанин А.Н.

ФИО

подпись

зам. нач. ВДГО

должность

Гусев Е.А.

ФИО

подпись

собств. кв. 60

должность

Непрехина Н.И.

ФИО

подпись

19.05.2020, 16 50

(дата, время окончания работ)